

## 浄化槽保守点検結果書

作成者（浄化槽管理士）

氏名



次の浄化槽の使用開始前の保守点検結果を報告します。

設置場所

規模人槽

人槽

認定番号

保守点検年月日

使用開始年月日

## 点検事項

1. し尿を洗い流す水は、適正量とすること。
2. 浄化槽にあっては、工場排水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。
3. 浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は、清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。
4. 浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある苛重をかけないこと。
5. 通気装置の開口部をふさがないこと。
6. 流入管きよと槽の接続及び放流管きよと槽の接続状況。
7. 槽の水平の保持の状況。
8. 流入管きよにおけるし尿、雑排水の流れ方の状況。
9. 単位装置及び、附属機器類の設置の位置状況。